

Decyzja nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia w życie ostatniego etapu unii celnej

Decyzja nr 2/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 4 czerwca 1997 r. ustanawiająca wykaz instrumentów Wspólnoty dotyczących zniesienia barier technicznych w handlu oraz warunków i ustaleń regulujących ich wprowadzenie w życie przez Turcję,

art. 4 lit. a) załącznika I

pkt V ust. 2 załącznika II

Rodzaje gazu i odpowiadające im ciśnienia zasilające zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r.

(2005/C 11/02)

(Niniejsza publikacja jest oparta na informacjach otrzymanych przez służby Komisji od Turcji)

Turcja

Państwo	Rodzina gazów	Liczba Wobbego (brutto) w		Ciśnienie zasilające mbar ⁽⁴⁾		
		MJ/m ³ lub kWh/m ³ (0 °C)	MJ/m ³ lub kWh/m ³ (15 °C)	min.	nom.	maks.
TURCJA	DRUGA Grupa H		45,7—54,7 MJ/m ³	17 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	25 ⁽¹⁾
	TRZECIA Grupa P		72,9—76,8 MJ/m ³ ⁽²⁾	25	37	45
	Grupa B/P		72,9—87,3 MJ/m ³ ⁽³⁾	25	28—30	35

⁽¹⁾ Poziom ciśnienia powszechnie stosowany w niskociśnieniowych sieciach dystrybucji. Można stosować inne wyższe ciśnienia, najczęstszą wartością jest 300 mbar.

⁽²⁾ Propan dostępny w handlu.

⁽³⁾ Mieszanek propanu-butanu dostępna w handlu.

⁽⁴⁾ Ciśnienie na wejściu urządzenia gazowego.